

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«15» сентября 2021 г.
учётный № проверки 23210061000200799490



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю**

350080, Россия, г. Краснодар, ул. Уральская 121, 8 (861) 262-20-09, e-mail: gumchskk@mail.ru,
https://23.mchs.gov.ru/, тел. Доверия: 8 (861) 268-64-40

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

353387, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Кирова, 2 А; тел./факс 8(861) 312-17-74;
e-mail: ogpn28@mail.ru

«04» октября 2021 г., 12 час. 00 мин. № 113/1/5
(дата и время составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 15.09.2021 № 113, учётный № проверки 23210061000200799490

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Жуковым Владимиром Владимировичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - государственным инспектором Крымского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

объекта защиты дошкольное образовательное учреждение детский сад (здание, сооружение, строение, территория).

с целью контроля выполнения юридическим лицом ранее выданного законного Предписания № 21/1/8 «По устранению нарушений требований пожарной безопасности» ОНД и ПР Крымского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от 16 марта 2021 года. (Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности - 14.09.2021).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
353370, Россия, Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Леваневского, дом 68.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 станицы Варениковской муниципального образования Крымский район (ИНН 2337019429; ОГРН 1022304061680), юридический адрес: 353370, Россия, Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Леваневского, дом 68.

Объект (территория) относится к категории высокого риска.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«04» октября 2021 года, с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не представлена подтверждающая документация на установленную систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией о сроке её службы, установленного изготовителем (поставщиком). (При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты должен обеспечивать ежегодное проведение испытаний средств	Пункт 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	04.04.2022	

	обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке).			
2.	Помещение охранного поста не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Пункт 4.1 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	04.04.2022	
3.	Помещение котельной не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Пункт 4.1 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	04.04.2022	
4.	В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здания дошкольных образовательных организаций) чердачное помещение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	Пункт 4.4 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	04.04.2022	
5.	Помещение охранного поста не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Пункт 4.1 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	04.04.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Жуков Владимир Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7048C7D3DC559FF458CC46714F84A79E2ED40ED.
Владелец: Жуков Владимир Владимирович
Действителен: с 21.06.2021 по 21.09.2022

(подпись)

Жуков Владимир Владимирович, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору капитан внутренней службы, телефон: (861) 312-17-74, e-mail: ogpn28@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

Законный представитель юридического лица – исполняющий обязанности заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 26 станицы Варениковской муниципального образования Крымский район Малая Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« 12 » часов « 00 » минут « 04 » 10 20 21 г.

(подпись)